

24.11.2021 73210061000201393072



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01; e-mail: gumchs@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и Чердаклинскому
районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-9-2021/0055пп/1,3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальной казённой общеобразовательной организации**
Большекандалинская средняя школа муниципального образования "Старомайнский
район" Ульяновской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича №73-9-2021/0055рс от «24» ноября 2021года

в период с «01» декабря 2021 г. по «08» декабря 2021 г.

Начальник ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР Г МЧС России по Ульяновской области, майор внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Черновым Александром Андреевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена **внеплановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в отношении **Муниципальной казённой общеобразовательной организации Большекандалинская средняя школа муниципального образования "Старомайнский район" Ульяновской области**

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: **директор МКОО Большекандалинская СШ Алексанина Людмила Александровна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	Здание школы, расположенное по адресу: 433451, Россия, Ульяновская область, Старомайнский район, село Большая Кандаля, улица Московская, 13			
1.	Противопожарный инструктаж в организации проводится формально. Фактически работники организации (учитель физики Чехлова Л.А., учитель информатики Нуруллова Г.Н.) не смогли практически показать умение действовать при пожаре.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5, п. 20 приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	17.01.2022	
2.	Три административно-бытовых помещения бывшей кино проекторной не защищены системой пожарной сигнализации. Фактически указанные помещения эксплуатируются для хранения деревянных парт и стульев.	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 3 и п. 4 текстовой части п.38 табл.3 приложения НПБ 110-03; п. 4.12, п. 48 таб. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности	17.01.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОО Большекандалинская СШ Алексанина Л.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по Старомайскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР Г МЧС России по Ульяновской области, майор внутренней службы Чернов А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)